

臺北市北投區石牌國民小學節約能源管理工作小組會議
會議記錄

一、時間：114 年 12 月 28 日

二、地點：

三、主席：詹益正校長

記錄：蘇淑玫

四、出席委員：詳簽到表

五、依據：臺北市府 113.4.17 府授環候字第 1130115082 號函辦理。

六、目標：

(一)、113-115 總體節約能源目標：以 112 年為基期，於 115 年提升整體用電效率 3% 為目標。

(二)、個別執行機關(構)學校節電目標

(1)、執行機關(構)學校原則以 112 年為基期年。

(2)、基期年 EUI 高於公告基準者，以 115 年 EUI 降至公告基準為節電目標，並以基期年用電量為基準，應逐年達成「累計節電目標量」(即 113 年達成 1/3 節電目標量、114 年達成 2/3 節電目標量、115 年達成節電目標量)。

(三)、本校 EUI 目標：本校 EUI 目標值 24，112 年度 EUI 值為 26.69，依每年節電 1/3 之目標，113 年 EUI 需降至 25.79，114 年約需降至 24.89，115 年 EUI 需降至 24。

本校 113EUI 為 26.43，未達 113 年目標值。

(1)本校 112 年-114 年用電量

年度	月份	加總 - 用電量	加總 - 基本電費	加總 - 流動電費	加總 - 總電費
⊕ 112		993400	1714724.5	6534936	3236974
⊕ 113		983800	1714724	2601292	3216458
⊕ 114		942200	1714724	2530661	3091154
總計		2919400	5144172.5	11666889	9544586

綜上，本校用電量雖有逐年下降情形，惟仍未達節電目標值。

七、節能相關措施：

(1)、逐年汰換老舊耗電設備，並選用符合能源效率分級標示第一、二及符合節能標章產品。本校今年已完成汰換 2 部冷氣，及 2 台飲水機，並全面淘汰老舊窗型冷氣。

(2)、逐年輪流清洗空調設備(循環扇、冷氣濾網)，以提升冷房效果。

(3)、全面安裝冷氣卡機，減少忘關冷氣機率。

(4)、加強宣導隨手關燈、關冷氣。

八、討論決議事項：以上於會議不定期宣導，以達到節省學校用電並落實節約
能約目標。

九、臨時動議：無

十、散會

承辦人：

組長蘇淑玫

總務主任：

教師兼
總務主任郭士豪

校長：

臺北市北投區
石牌國民小學
校長詹益正